

21.02.24

№ 6/ _____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАМА

Көптоғай а.о.
Актіні толтыру орны

20.02.2024 ж.
Уақыты 16:24

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 08.02.2024 ж. № 6

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманың (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

БАКТИГЕРЕЕВ ТИМУР БАХЫТОВИЧ - Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
УЛЬГАСИРОВ ДАУРЕН АБАЕВИЧ - Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы
ТАРЫБАЙ АЗАМАТ МАРАТҰЛЫ - Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

970540001928, «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қарасу негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Қарасу негізгі мектебі, АҚТӨБЕ, ОЙЫЛ, Қарасу, Алашорда (КӨШЕСІ), 2.

5. Тексеру өткізілетін күні 13.02.2024 - 20.02.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Қарасу негізгі мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Мектеп электршісі мен 3 күзетшісі өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кезекті оқудан өткізілсін. (ҚР ТЖМ. 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген өрт қауіпсіздігі ережелері, 8 тармақ. "Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының

			мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» ҚР ТЖМ 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығының 26 тармағы); жоюдың мерзімі: 22.04.2024
2	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратындағы автоматты түрде өртті анықтау дыбысты дабыл жүйесі толық жұмыс жағдайына келтірілсін. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 6 тармақ.; жоюдың мерзімі: 22.04.2024
3	П. 51 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Мектеп ғимараты дұрысталған басты (өртсөндіргіш) толық қамтамасыз етілсін. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 18 тармақ.; жоюдың мерзімі: 22.04.2024
4	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектептің кіреберісінде және спорт залының эвакуациялық шығу жолында пайдаланылатын «Шығу» деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгісі жұмыс жағдайына келтірілсін. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 35 тармақ.; жоюдың мерзімі: 22.04.2024
5	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп кіреберісінде, директор кабинетінде және балалардың ойын бөлмесіндегі тарату қорабында сымдар мен кәбілдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау

		үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілсін. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 80 тармағы.; жоюдың мерзімі: 22.04.2024
--	--	---

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

«*Меркесу келімі мектебі Үкімет директоры Асанжол*
Меркесу келімі мектебі»

8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

Аманжол Асанжол *Асанжол*

« » 20 г.

